

Príloha č. 1

k zmluve o dodávke a odbere tepla č. 20

OBJEDNÁVKA TEPLA A TECHNICKÉ PARAMETRE ODBERNÉHO MIESTA ODBEROVÝ DIAGRAM rok: 2016

Dodávateľ :	KYSUCA s. r. o., Ul. Matice slovenskej 620, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Odberateľ :	Centrum voľného času Kysucké Nové Mesto, Komenského 1163, 024 01 Kysucké Nové Mesto

1.	Tepelný zdroj	: V1, V3
2.	Výpočtový teplotný spád	: 130/80 °C
3.	OM a adresa umiestnenia určeného meraidla na ÚK	: 232, Ul. Komenského, KNM
4.	OM a adresa umiestnenia určeného meraidla na TÚV	: 233, Ul. Komenského, KNM
5.	Ročné dohodnuté množstvo tepla v kWh (spolu)	: 59 173,00
6.	Prikon v kW	: 100
7.	Diferenčný tlak v kPa	: 80 - 250
8.	Prietok v m ³ /h	: 0,79
9.	Regulačný prikon kW	: 10,97170
10.	Údaje o odberných zariadeniach	:

Odberné miesto	Celková plocha vykurovacích priestorov m ²	Objednané množstvo tepla (kWh)
Centrum voľného času KNM Komenského 1163, Kys.N.Mesto	250	59 173,00

11. Riadne vyplnený a vzájomne potvrdený diagram je zároveň prihláškou k odberu.

V Kysuckom Novom Meste, dňa 14.09.2015

Dodávateľ

KYSUCA s.r.o.
Ul. Matice slovenskej 620
024 01 Kysucké Nové Mesto

Ing. Dana Korduljaková
konateľka spoločnosti

Odberateľ :

Centrum voľného času
Komenského ulica č. 1163/43
Kysucké Nové Mesto

Mgr. Kamila Bendová
riadiateľka Centra voľného času